16.03.22, 18:51 Barrierecheck - Print



Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit: Es wurde eine Evaluierung durchgeführt und die Seite verfügt mindestens über ein WCAG 2.1. AA Klassifizierung

Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer*innen:

- !! Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur
- !! Die Website ist mit der Tastatur bedienbar.
- !! Die Inhalte der Website sind mit einem "Screenreader" auslesbar.
- !! Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Seheinschränkungen geachtet. [4]: Nein
- !! Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.[5]: Nein

Kontaktmöglichkeiten werden für mehrere Sinne angeboten (E-Mail/Chat und Telefon).

Dokumente auf der Website:

!! Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt. [7]: Nein

Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte.

Multimedia Inhalte:

Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.

!! Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen. [11]: Nein

Einfache Sprache:

Auf der Website werden Informationen in Einfacher oder Leichter Sprache dargestellt.

Infos

Informationen für Teilnehmer mit Behinderungen:

Wir geben gerne telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft

Sie können uns bei der Anmeldung Ihren Bedarf an Gebärdensprach- oder Schriftdolmetschen angeben

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 10 m entfernt

In der Nähe befindet sich ein öffentlicher Behinderten-Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

16.03.22, 18:51 Barrierecheck - Print

Eingang

Rampe

Steigung: Die Rampensteigung ist unter 10 Prozent

Handlauf:

Die Rampe hat auf beiden Seiten einen Handlauf.

Die Handläufe sind in einen Höhe von 85 cm bis 90 cm montiert.

Drehflügeltür

Merkmale:

Man kann die Tür mit einem Taster öffnen.

Es ist eine Glastür.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit

Vor und nach der Tür sind mindestens 150 cm x 150 cm Platz.

.....

Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: Ja

Bewegungsflächen und Stellplätze:

Der Veranstaltungsraum verfügt über die nötigen Bewegungsflächen: Ja

Wir haben eigene Rollstuhlstellplätze: Ja

Beleuchtung:

Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: Ja

.....

Bühne

Ausstattung:

Es existiert eine stufenlos zugängliche Bühne

Das Rednerpult ist höhenverstellbar

Die Bühne bietet ausreichend Platz für Gebärdensprachdolmetscher

.....

Vorträge

Leichte Sprache und Einfache Sprache:

Wir bemühen uns Vorträge in Einfacher Sprache anzubieten

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die WC-Tür geht nach außen auf.

Die WC-Tür ist leichtgängig.

Die WC-Tür ist mindestens 80 cm breit.

Das WC ist mindestens 220x215 cm groß.

Anfahrbarkeit:

Links vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz.

Rechts vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz.

Höhe der WC-Schale:

Die WC-Schale befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Seifenspender und Handtücher sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar.

Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.

!! Es existiert eine Notrufeinrichtung: Nein

Hinweise auf mögliche Mängel

Online-Auftritt:



Mangel (nicht angekreuzt): Kontraste

Ausreichende Kontraste erhöhen die Lesbarkeit für Menschen mit Sehbehinderungen. Beachten Sie bitte neben Farbkontrasten auch Hell-Dunkel-Kontraste.

Die visuelle Darstellung von Text und Bildern von Text hat ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5:1. Die Überprüfung des Kontrastverhältnisses kann mit einfachen Softwarelösungen bestimmt werden. Beispiel: Schwarzer Text auf weißem Hintergrund hat ein sehr gutes Kontrastverhältnis, hellgrauer Text auf weißem Hintergrund ein schlechtes Kontrastverhältnis.



Mangel (nicht angekreuzt): Schriften

Gut lesbare Schriften erhöhen die Lesbarkeit für Menschen mit Sehbehinderungen. Grundsätzlich werden Schriften nach zwei Familien unterschieden: Serifenschriften haben Verzierungen an den Buchstaben. Serifenfreie Schriften haben keine solchen

Verzierungen und wirken dadurch klarer.



Mangel (nicht angekreuzt): Klare Struktur und Formatvorlagen

Formatvorlagen sind voreingestellte Überschriften und Segmente. Sie geben einem Dokument eine bessere Struktur, ein einheitliches Aussehen. Durch Formatvorlagen können z.B. Inhaltsverzeichnisse leicht erstellt werden.

16.03.22, 18:51 Barrierecheck - Print



Mangel (nicht angekreuzt): Alternative Darstellung Fehlende alternative Darstellung

Alternative Darstellungen von Medien können in Form von Untertiteln und/oder Audiodeskriptionen umgesetzt werden. Auch eine Version in Gebärdensprache stellt eine solche Alternative dar.

Infos:



Mangel (nicht angekreuzt): Keine Informationen über Barrierefreiheit auf Ihrer Homepage? **Hinweis:** Sie haben nicht angegeben, dass Sie Informationen zur Barrierefreiheit auf Ihrer Veranstaltungshomepage angeben.

Veranstaltungsraum:



Mangel (nicht angekreuzt): Keine Induktive Höranlae **Hinweis:** induktive Höranlagen sollten bei größeren Veranstaltungen mittlerweile zur Standardausstattung gehören.

WC:



Mangel (nicht angekreuzt): Es existiert eine Notrufeinrichtung: K.A **Hinweis:** Sie haben nicht angegeben, eine Notrufeinrichtung zu haben. Diese ist jedoch unbedingt nötig. Bitte beheben Sie diesen Mangel-

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: <u>Link zu den Landeskammern</u>