

## Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

### Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit: Die Website ist barrierefrei programmiert

#### Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer:innen:

!! Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur. [1]: **Nein**

!! Die Website ist mit der Tastatur bedienbar. [2]: **Nein**

!! Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar.

!! Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Seheinschränkungen geachtet. [4]: **Nein**

!! Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.

#### Dokumente auf der Website:

!! Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt. [7]: **Nein**

**Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte.**

#### Multimedia Inhalte:

**Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.**

!! Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen. [11]: **Nein**

#### Einfache Sprache:

Auf der Website werden Informationen in Einfacher oder Leichter Sprache dargestellt.

### Infos

#### Informationen für Teilnehmer:innen mit Behinderungen:

**Wir geben gerne telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft**

Wir bieten auf unserer Homepage detaillierte Informationen zur Barrierefreiheit an

Sie können uns bei der Anmeldung Ihren Bedarf an Gebärdensprach- oder Schriftdolmetschen angeben

### Anreise

#### Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 500 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

**Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:**

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

### Eingang

#### Schwelle

Wir haben beim Eingang eine Schwelle. Diese ist nicht höher als 3 cm.

#### Schiebetür

##### Merkmale:

Die Tür wird automatisch geöffnet.

Sie öffnet sich vorzeitig und schließt zeitverzögert.

Es ist eine Glastür.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Vor und nach der Tür sind mindestens 120 cm in der Tiefe Platz.

## Veranstaltungsraum

### Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

### Bewegungsflächen und Stellplätze:

Der Veranstaltungsraum verfügt über die nötigen Bewegungsflächen: Ja

### Beleuchtung:

Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: Ja

---

## Bühne

### Ausstattung:

!! Es existiert eine stufenlos zugängliche Bühne: **Nein**

Die Bühne bietet ausreichend Platz für Gebärdensprachdolmetscher:innen

---

## Vorträge

### Übersetzungen und Höranlagen:

Wenn Kunden im Vorfeld ihren Bedarf bekanntgeben werden wir Gebärdensprachdolmetsch bereitstellen

Die Vorträge werden mittels Audiostreaming angeboten

### Leichte Sprache und Einfache Sprache:

Wir bemühen uns Vorträge in Einfacher Sprache anzubieten

---

## WC

### Erreichbarkeit:

**Das WC ist stufenlos erreichbar!**

### Tür:

Die Tür geht nach außen auf

Die Tür ist leichtgängig

**!! Die Tür ist mindestens 80 cm breit**

Die Tür ist mindestens 90 cm breit

An der Innenseite der Tür ist ein horizontaler Zuziehgriff montiert

Zur Verriegelung befindet sich an der Innenseite ein Drehgriff mit mindestens 7 cm Länge

Es gibt eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser im WC-Raum Die Anfahrfläche zum WC-Sitz von mindestens 130 cm x 185 cm ist gegeben Die Anfahrfläche bei der Waschgelegenheit, gemessen von der Vorderkante, beträgt mindestens 130 cm x 100 cm Links vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz Rechts vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz Vor dem WC-Sitz ist mindestens 120 cm Platz

### Waschgelegenheit:

Die Waschgelegenheit ist mit der Oberkante in einer Höhe von 80 cm bis 85 cm montiert

Die Waschgelegenheit ist mit dem Rollstuhl gut unterfahrbar (mindestens 70 cm in der Höhe)

Die Waschgelegenheit ist mit einem Unterputz- oder einem Flach-Aufputz-Siphon ausgestattet

Die Waschgelegenheit ist mit einem Einhandmischer ausgestattet

Der Einhandmischer ist gemessen von der Vorderkante der Waschgelegenheit in einer Tiefe von 20 bis 35 cm bedienbar

Der Spiegel ist fix an der Wand montiert (also nicht schwenkbar)

Die Unterkante des Spiegels ist einer einer Höhe von 85 bis 95 cm montiert

Die Oberkante des Spiegels ist in einer Höhe von mindestens 180 cm montiert

### WC-Sitz:

Der WC-Sitz befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Der WC-Sitz ist mindestens 65 cm tief.

Die Sitztiefe beträgt mehr als 55 cm.

Beim WC-Sitz ist eine Rückenlehne montiert

### Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Sämtliche Ausstattungsgegenstände wie Ablageflächen, Papierhalter, Handtuchspender, Seifenspende und dergleichen sind in einer Höhe zwischen 80 cm und 110 cm montiert

### Es existiert eine Notrufeinrichtung!

Der Notruf ist vom WC aus sitzend und vom Boden aus in einer Höhe von maximal 35 cm auslösbar.

Der Notruf ist mittels Schnur auslösbar


Der Auslöser des Notrufs ist taktil min einem Notruf (zB SOS) beschriftet

---

## Hinweise auf mögliche Mängel

---

### Online-Auftritt:



*Mangel (nicht angekreuzt): Klare Struktur*

**Achten Sie bei der Erstellung Ihrer Webseite auf eine klare Struktur in den Überschriften und Textteilen.** Dies erreichen Sie, wenn Sie die Überschriften und Unter-Überschriften hierarchisch und logisch strukturieren. Erfahrene Webprogrammierer machen dies meist ohnehin, da sie mit Formatvorlagen (CSS) arbeiten.



*Mangel (nicht angekreuzt): Tastatur*

**Die Webseite ist nicht mit der Tastatur bedienbar.**

Um auf der Seite navigieren zu können, benötigen User\*innen nicht zwingend eine Maus als Eingabegerät. Sämtliche Funktionen müssen auch allein mit der Tastatur bedienbar sein.


Die Tastaturbedienung können Sie selbst überprüfen. Verwenden Sie dazu zum Beispiel die Tabulatortaste. Sie sollten alle Bereiche der Seite erreichen können. Der Tastaturfokus sollte sichtbar sein. Das bedeutet, Sie sollten sehen können, wo Sie sich auf der Website befinden.



*Mangel (nicht angekreuzt): Kontraste*

**Ausreichende Kontraste** erhöhen die Lesbarkeit für Menschen mit Sehbehinderungen. Beachten Sie bitte neben Farbkontrasten auch Hell-Dunkel-Kontraste.

Die visuelle Darstellung von Text und Bildern von Text hat ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5:1. Die Überprüfung des Kontrastverhältnisses kann mit einfachen Softwarelösungen bestimmt werden. Beispiel: Schwarzer Text auf weißem Hintergrund hat ein sehr gutes Kontrastverhältnis, hellgrauer Text auf weißem Hintergrund ein schlechtes Kontrastverhältnis.



*Mangel (nicht angekreuzt): Klare Struktur und Formatvorlagen*

**Formatvorlagen sind voreingestellte Überschriften und Segmente.** Sie geben einem Dokument eine bessere Struktur, ein einheitliches Aussehen. Durch Formatvorlagen können z.B. Inhaltsverzeichnisse leicht erstellt werden.



*Mangel (nicht angekreuzt): Alternative Darstellung*

**Fehlende alternative Darstellung**

Alternative Darstellungen von Medien können in Form von Untertiteln und/oder Audiodeskriptionen umgesetzt werden. Auch eine Version in Gebärdensprache stellt eine solche Alternative dar.

Veranstaltungsraum:



**Induktive Höranlage**

*Mangel (nicht angekreuzt): Keine Induktive Höranlage*


**Hinweis:** induktive Höranlagen sollten bei größeren Veranstaltungen mittlerweile zur Standardausstattung gehören.

Bühne:



*Mangel (nicht angekreuzt): Keine stufenlos zugängliche Bühne*  
Hinweis: Sie haben angegeben, dass Ihre Bühne nicht stufenlos erreichbar ist.

WC:



*Mangel (angekreuzt): Der Raum ist kleiner als 165x215 cm: Ja*  
**Hinweis:** Die Raumgröße Ihres WCs entspricht nicht der aktuellen ÖNorm B1600. Hier sind mindestens 165x215 cm vorgeschrieben. Sie sollten versuchen, diesen Mangel bei den nächsten Renovierungsarbeiten zu beseitigen.

---

## Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

---

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)